



ЕО СЕРТИФИКАТ

за

"ЕО Проверка на единичен продукт – модул G"**№: 1837-PED- 0044**

Име и адрес на производителя:	"ТОПЛИК БД" ЕООД - гр.СОФИЯ
Място на производство/монтажа:	"Фаустина груп" ООД – с. Д-р Йосифово - община Монтана.
Описание на съоръжението:	Котел парен ПКМ 6,5 (КПСЛ 4,5) с предкамера за изгаряне на слънчогледови люспи.-черт.№ ПКСЛ 4,5.00.00 зав.№ 21019
Максимално допустимо работно налягане (MPa):	1,3
Максимална работна температура (°C):	197.
Производствен №:	21019
Категория на съоръжението	IV
Доклад №:	46/29.04.2009 г

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Проверка на единичен продукт – модул G" функционалната група под налягане " Котел парен ПКМ 6,5 (КПСЛ 4,5) с предкамера за изгаряне на слънчогледови люспи" отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

София, 30.04.2010 г.
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган
за газови уреди и съоръжения
под налягане:

(инж.А.Миланов))

