



ЕО СЕРТИФИКАТ

за

*"ЕО Проверка на единичен продукт – модул G"***№: 1837-PED- 0050**

Име и адрес на производителя:	"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София
Място на производство/монтажа:	"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София
Описание на съоръжението:	Котел парен ПК 0,7
Максимално допустимо работно налягане (МРа):	0,8
Максимална работна температура (°C):	185.
Производствен №:	82009
Категория на съоръжението	IV
Доклад №:	52/28.06.2010 г

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Проверка на единичен продукт – модул G" съоръжението под налягане " Котел парен ПК 0,7 " отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

София, 30.06.2010 г.
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган за
съдове и съоръжения под налягане.....
(инж.А.Миланов)

