



СЕРТИФИКАТ

за


„ЕО Проверка на единичен продукт – модул G”**№: 1837-PED- 0053**

Име и адрес на производителя:	"ИТЕМ Инженеринг" АД – гр.София. ул."202" №8
Място на производство:	"ИТЕМ Инженеринг" АД – гр.София. ул."202" №8
Продукт / Описание на типа:	Корпус на електроден котел КПЕ 350 черт. № 9-15.350.00.00
Максимално допустимо работно налягане (МРа):	0,8
Максимална работна температура (°C):	174
Производствен №:	093
Категория на съоръжението:	IV
Доклад за изследване №:	55/19.07.2010 г

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура „ЕО Проверка на единичен продукт – модул G”, съоръжението под налягане "Корпус на електроден котел КПЕ 350", отговаря на проекта, описан в Сертификат за изследване на проекта и на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

София, 20.07.2010 г
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган за съдове
и съоръжения под налягане:



(инж.А.Миланов)