



# ЕО СЕРТИФИКАТ

за

*"ЕО Проверка на единичен продукт – модул G"***№: 1837-PED- 0055**

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Име и адрес на производителя:                | "КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София |
| Място на производство/монтажа:               | "КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София |
| Описание на съоръжението:                    | Економаизер ЕКО-75           |
| Максимално допустимо работно налягане (МРа): | 1,8                          |
| Максимална работна температура (°C):         | 130                          |
| Производствен №:                             | 45147                        |
| Категория на съоръжението                    | IV                           |
| Доклад №:                                    | 57/25.07.2010 г.             |

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Проверка на единичен продукт – модул G", съоръжението под налягане "Економаизер ЕКО-75" отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

София, 26.07.2010 г.  
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган за  
съдове и съоръжения под налягане.....  
(инж.А.Миланов)

