


Нотифициран орган за газови уреди и
съоръжения под налягане
"ИТЕМ – Консулт" ЕООД
"ITEM – Consult"

Notified Body for Gas Appliances and Pressure Equipments



CE 1837

СЕРТИФИКАТ

За "Вътрешен производствен контрол с
надзор на крайното оценяване – Модул А1"

CERTIFICATE

For "Internal production control with end
evaluation supervision"

№: 1837-PED-0059

Държател на сертификата:
Certificate owner:

ARES PLAKALI EŞANJÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
H.S.O.S.B. Ordu Cad. No:4 Sarıçam - Adana/Turkey

Име и адрес на производителя:
Manufacturer's
Company name and address:

ARES PLAKALI EŞANJÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
H.S.O.S.B. Ordu Cad. No:4 Sarıçam - Adana/Turkey

Изделие
Product:

Топлообменник пластинчат,
Plate Heat Exchanger

Тип на изделието:
Type Designation:

Серия А, PN 10
Seri A, PN 10

Макс. работно налягане (MPa):
Maximum operating pressure (MPa):

1,0

Макс. работна температура (°C):
Maximum operating temperature (°C):

180

Доклад от оценка №:
Conformity Report №:


61/02.09.2010г.

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "Вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване – Модул А1", изследваното съоръжение под налягане "Топлообменник пластинчат," отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

The "ITEM-Consult" confirms that after carried out procedure "Internal production control with end evaluation supervision", the examined "Plate Heat Exchanger", fulfills the essential requirement of Directive 97/23/EC, introduced by "Regulation of essential requirements and conformity assessment of pressure equipment".

Валидност: 30.09.2011 г.
София, 03.09.2010 г.
Sofia, Bulgaria
(Място и дата на издаване)
(Place and date of issue)

Ръководител на Нотифициран орган за газови
уреди / Director of the Notified Body:



(инж. А. Миланов)
(Ing. Milanov)