

СЕРТИФИКАТ

За "ЕО Изследване на типа - модул В"

№: 1837-PED- 0061

Държател на сертификата: "ФРАМО"ООД - гр.СОФИЯ - ул. "Първа българска армия" №18А

Място на производство: "ФРАМО"ООД - гр.СОФИЯ - ул. "Първа българска армия" №18А

Продукт / Описание на типа: Компресорно-кондензаторни агрегати – DRACO HYDRA; DRACO BETA; DRACO KUMA; DRACO GAMMA –черт.№ DRACO BETA – DB C1xZF15K4E-TFD Y4 HLT

Модели/типове DRACO BETA - DB
DRACO HYDRA - DH
DRACO KUMA - DK
DRACO GAMMA - DG

Характеристики на ресиверите Стр.2

Макс. допустимо раб. налягане (МПа): 2,8

Макс. допустима температура (°C): 100

Доклад от оценка №: 63/03.09.2010 г


С този сертификат, "ИТЕМ-Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Изследване на типа - Модул В", функционалната група под налягане, "Компресорно-кондензаторни агрегати – DRACO HYDRA; DRACO BETA; DRACO KUMA; DRACO GAMMA", съответства на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане


Срок на валидност: 10 години

София, 07.09.2010 г
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган за съдове
и съоръжения под налягане:

(инж.А.Миланов)





CE 1837

**Анекс към сертификат
№: 1837-PED- 0061**

Характеристики на ресиверите

Компресорно –конден- заторни агрегати	Обем [L]	Категория PED
DRACO HYDRA	1,1	N.A
	1,6	N.A
	2,6	I
DRACO BETA	2,6	I
	6,6	II
DRACO KUMA	6,6	II
DRACO GAMMA	13	II





EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

No: 1837-PED- 0061

Certificate owner:	"FRAMO" Ltd -18A, Parva bulgarska armia Blvd., 1220 Sofia, Bulgaria
Manufacturing Plant:	"FRAMO" Ltd -18A, Parva bulgarska armia Blvd., 1220 Sofia, Bulgaria
Product,/ Type Designation	Condensing units - DRACO HYDRA; DRACO BETA; DRACO KUMA; DRACO GAMMA -draft..№DRACO BETA - DB C1xZF15K4E-TFD Y4 HLT
Models/ Types	DRACO BETA - DB DRACO HYDRA - DH DRACO KUMA - DK DRACO GAMMA - DG
Vessel's characteristics	see page 2
Maximum operating pressure (MPa):	2,8
Maximum operating temperature (°C):	100
Conformity Report №:	63/03.09.2010 r


The "ITEM-Consult" confirms that after carried out procedure "EC Type examination-modul B", the examined pressure equipment "Condensing units - DRACO HYDRA; DRACO BETA; DRACO KUMA; DRACO GAMMA", fulfill the essential requirements of Directive 97/23/EC, introduced by "Regulation of essential requirements and conformity assessment of pressure equipments".

Validity:: 10 years
Sofia, 07.09.2010
(Place and date of issue)

Director of the Notified Body:

(ing. A. Milanov)

"ITEM Конс"



CE 1837

**Annex to the certificate
№: 1837-PED- 0061**

Vessel's characteristics

Condensing units	Capacity [L]	Category PED
DRACO HYDRA	1,1	N.A
	1,6	N.A
	2,6	I
DRACO BETA	2,6	I
	6,6	II
DRACO KUMA	6,6	II
DRACO GAMMA	13	II

