


Нотифициран орган за газови уреди
и съоръжения под налягане
"ИТЕМ – Консулт" ЕООД



CE 1837

СЕРТИФИКАТ

за

"ЕО Изследване на типа - Модул В"

№: 1837-PED- 0062

Име и адрес на производителя:	"ХРОМ" АД - гр.Силистра-ул."Тутракан" №18
Място на производство:	"ХРОМ" АД - гр.Силистра-ул."Тутракан" №18
Продукт / Описание на типа:	Корпуси за пожарогасители "ДРЪСТЪР" (1,2,3,4,6,9 и 12кг.)
Максимално допустимо работно налягане (МРа):	1,8
Температурен диапазон (°C):	-30 - +60
Категория на съоръжението:	III
Доклад за изследване №:	64/22.09.2010 г


С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Изследване на типа - Модул В", типът на съоръжението под налягане "Корпуси за пожарогасители"ДРЪСТЪР" (1,2,3,4,6,9 и 12кг.)", съответства на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

Срок на валидност: 10 години

София, 23.09.2010 г -
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган за съдове
и съоръжения под налягане:

(инж. А. Миланов)



№1837-PED-0062
лист 1/1