



ЕО СЕРТИФИКАТ

за
"ЕО Проверка на единичен продукт"

№: 1837-PED- 0064


Име и адрес на производителя:	"ИТЕМ Инженеринг" АД – гр.София.
Място на производство/монтажа:	"ИТЕМ Инженеринг" АД – гр.София.
Описание на съоръжението:	Екранна система(предкамера) към парен котел ПК1,6 за изгаряне на слънчогледови люспи.
Максимално допустимо работно налягане (МРа):	0,8
Максимална работна температура (°C):	175
Производствен №:	210
Категория на съоръжението	IV
Доклад №:	66/29.09.2009 г

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Проверка на единичен продукт" функционалната група под налягане " Екранна система(предкамера) към парен котел ПК1,6 за изгаряне на слънчогледови люспи" отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

София, 05.10.2010 г
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган за съдове и
съоръжения под налягане:

(инж.А.Миланов)



№1837-PED-0064
лист1/1