



# СЕРТИФИКАТ

за

**"ЕО Изследване на типа - Модул В"****№: 1837-PED - 0093**

|                                                 |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Име и адрес на производителя:                   | "МЕТАМОДУЛ" ООД - гр.София.<br>ул.Мила Родина No36                                             |
| Място на производство:                          | "МЕТАМОДУЛ" ООД - гр.София.<br>ул."Каменоделска" No10                                          |
| Продукт / Описание на типа:                     | Стационарни батерийни съдове под налягане<br>Модел: MC5, MC11, MC13, MC14, MC27,<br>MC38, MC45 |
| Максимално допустимо работно<br>налягане (МПа): | 20,0                                                                                           |
| Температурен диапазон (°C):                     | -50 ÷ +50                                                                                      |
| Категория на съоръжението:                      | IV                                                                                             |
| Доклад за изследване №:                         | 95/20.02.2012 г                                                                                |

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Изследване на типа - Модул В", функционалната група под налягане "Стационарни батерийни съдове под налягане, Модел: MC5, MC11, MC13, MC14, MC27, MC38, MC45", съответства на приложимите за нея съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

София, 22.02.2012 г.  
(Място и дата на издаване)

Ръководител Нотифициран орган на  
съдове и съоръжения под налягане:

(инж. А. Миланов)



No1837-PED-0093  
лист 1/1