



СЕРТИФИКАТ

за

Проверка на продукта – модул F**№: 1837-PED- 0094**

Име и адрес на производителя:	"РМЗ Враца" АД – гр. Враца. ул. "Мездренско шосе", №1
Място на производство:	"РМЗ Враца" АД – гр. Враца. ул. "Мездренско шосе", №1
Продукт / Описание на типа:	Подгревател за природен газ тип TO 2446.00 и тип TO 2449.00
Макс. работно налягане (МПа):	6,4
Макс. работна температура (°C):	100
Производствени №№:	6232; 6233; 6234; 6235; 6236; 6237
Категория на съоръжението:	IV
Доклад за изследване №:	96/12.03.2012 г
Сертификат за изследване на типа:	№:022-ЛОС-СН-0273; 022-ЛОС-СН-0275

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура „Проверка на продукта – модул F“, съоръжението под налягане "Подгревател за природен газ", зав. №№.6232 ÷ 6237 отговаря на типа, описан в Сертификат за изследване на типа и на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

София 13.03.2012 г.
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган
съдове и съоръжения под налягане:

(инж. А. Миланов)



№1837-PED-0094
лист 1/1