



# ЕО СЕРТИФИКАТ

за

**"ЕО Проверка на единичен продукт – модул G"****№: 1837-PED- 0096**

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Име и адрес на производителя:   | "КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София                       |
| Място на производство/монтажа:  | "КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София                       |
| Описание на съоръжението:       | Котел парен ПК 0,7 с предпазни клапани (до фланци) |
| Макс. работно налягане (МРа):   | 0,8                                                |
| Макс. работна температура (°C): | 175                                                |
| Производствен №:                | 22001                                              |
| Категория на съоръжението       | IV                                                 |
| Доклад №:                       | 98/22.03.2012 г                                    |

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Проверка на единичен продукт", съоръжението под налягане " Котел парен ПК 0,7", отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

София 23.03.2012 г.  
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган  
съдове и съоръжения под налягане:

(инж.А.Миланов)



№1837-PED-0096  
лист 1/1