



ЕО СЕРТИФИКАТ

за

"ЕО Проверка на единичен продукт – модул G"**№: 1837-PED- 0097**

Име и адрес на производителя:	"ЩРАБАГ" ЕАД – ул. "Кукуш" №1 – гр. София
Място на производство:	Асфалтова база "Ломско шосе" жк. "Обеля", гр. София
Описание на съоръжението:	Вътрешна газификация на Асфалтова база - газопровод-РЕ-HD ф110, L=506 л.м. -10 bar - газорегулаторно табо (ГРТ) 10/3 bar - газопровод - РЕ-HD ф160, L=77 л.м. и тръба стоманена безшевна ф168,3x5, L=18 л.м.-3 bar
Допустимо работно налягане (bar):	10,0 / 3,0
Макс. работна температура (°C):	60
Производствен №:	01
Доклад №:	№99/11.04.2012 Г

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Проверка на единичен продукт", съоръжението под налягане "Вътрешна газификация на асфалтова база - газопровод-РЕ-HD ф110, L=506 л.м. -10 bar, газорегулаторно табо (ГРТ) 10/3 bar, - газопровод - РЕ-HD ф160, L=77 л.м. и тръба стоманена безшевна ф168,3x5, L=18 л.м., -3 bar", отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

София 12.04.2012 г.
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган
съдове и съоръжения под налягане:

(инж. А. Миланов)



№1837-PED-0097
лист 1/1