



ЕО СЕРТИФИКАТ

за

"ЕО Проверка на единичен продукт – модул G"**№: 1837-PED- 0098**

Име и адрес на производителя:	"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София
Място на производство/монтажа:	"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София
Описание на съоръжението:	Котел парен ПК 1,6 (до фланци)
Макс. работно налягане (МРа):	0,8
Макс. работна температура (°C):	175
Производствен №:	22002
Категория на съоръжението	IV
Доклад №:	100/19.04.2012 г

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Проверка на единичен продукт", съоръжението под налягане " Котел парен ПК 1,6", отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

София 20.04.2012 г.
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган
съдове и съоръжения под налягане:
(инж. А. Миланов)



№1837-PED-0098
лист 1/1