



ЕО СЕРТИФИКАТ

за

"ЕО Проверка на единичен продукт – модул G"**№: 1837-PED- 00105**

Име и адрес на производителя:	"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София
Място на производство/монтажа:	"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД - гр.София
Описание на съоръжението:	Котел водогреен KB 0,35 (до фланци)
Макс. работно налягане (МРа):	0,6
Макс. работна температура (°C):	140
Производствен №:	21002
Категория на съоръжението	IV
Доклад №:	107/25.09.2012 г

С този сертификат, "ИТЕМ–Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Проверка на единичен продукт", съоръжението под налягане " Котел водогреен KB 0,35", отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

София 27.09.2012 г.
(Място и дата на издаване)

Ръководител на Нотифициран орган
съдове и съоръжения под налягане:

(инж. А. Миланов)



No1837-PED-0105
лист 1/1